

ВИМОГИ

до природного газу, який передається до/з газорозподільної системи

1. Вимоги до природного газу, який передається до/з газорозподільної системи, наведені у таблиці 1 цього додатку.

Таблиця 1

Вимоги до природного газу в газорозподільній системі

Найменування показника	Позначення одиниць вимірювань	Нормативне значення	
		Мінімальне	Максимальне
Температура точки роси за вологою ^a за максимального допустимого тиску в системі газопроводів: - в період з 1 листопада по 30 квітня - в період з 1 травня по 31 жовтня	°C	не застосовується не застосовується	мінус 8 0
Температура точки роси за вуглеводнями ^b за робочого тиску	°C	не застосовується	0

a – для природного газу, який подається через точки надходження, що розміщені на об'єктах у внутрішніх приєднаних мережах газовидобувних підприємств (промислових газопроводах, АГРС, ВРГ, УКПГ тощо), та точки входу, через які газ подається безпосередньо з газових, газоконденсатних та нафтогазових родовищ газорозподільними мережами до споживачів населених пунктів та прямим споживачам по окремих газопроводах, значення температури точки роси за вологою не повинно перевищувати значення температури газу.

b – допускається не визначати значення температури точки роси за вуглеводнями, якщо вміст вуглеводнів C5+вищі не перевищує 1,0 г/м³ або якщо молярна частка вуглеводнів C5+вищі не перевищує 0,03%. Для природного газу, який подається через точки надходження, що розміщені на об'єктах у внутрішніх приєднаних мережах газовидобувних підприємств (промислових газопроводах, АГРС, ВРГ, УКПГ тощо), та точки надходження, через які газ подається безпосередньо з газових, газоконденсатних та нафтогазових родовищ газорозподільними мережами до споживачів населених пунктів та прямим споживачам по окремих газопроводах, значення температури точки роси за вуглеводнями не повинно перевищувати значення температури газу.

2. Природний газ, який подають споживачам, повинен бути одорованим відповідно до вимог цього Технічного регламенту. В окремих випадках, визначеними угодами виробників, імпортерів чи постачальників зі споживачами, допускається/дозволяється подача неодорованого природного газу.

Мінімальна інтенсивність запаху одорованого природного газу для споживачів повинна бути не меншою за 3 бали за п'ятибальною шкалою:

0 – запах відсутній; 1 – запах дуже слабкий, невизначений; 2 – запах слабкий, але певний; 3 – запах помірний; 4 – запах сильний; 5 – запах дуже сильний.

Для природного газу промислового призначення інтенсивність запаху встановлюється за погодженням зі споживачем.