

ВИМОГИ ДО ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ЯКИЙ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ДО/З ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

1. Вимоги до природного газу, який передається до/з газорозподільної системи, наведені у таблиці 1 цього додатку.

Таблиця 1

Вимоги до природного газу в газорозподільній системі

Найменування показника	Позначення одиниць вимірювань	Нормативне значення	
		Мінімальне	Максимальне
Температура точки роси за вологою ^а за максимального допустимого тиску в системі газопроводів: - в період з 1 листопада по 30 квітня - в період з 1 травня по 31 жовтня	°C	не застосовується не застосовується	мінус 8 0
Температура точки роси за вуглеводнями ^б за робочого тиску	°C	не застосовується	0
<i>а – значення допустимого робочого тиску визначається за Таблицею 1 цього додатку відповідно до категорії газопроводів. Для природного газу, який подається через точки входу, що розміщені на об'єктах у внутрішніх приєднаних мережах газовидобувних підприємств(промислових газопроводах, АГРС, ВРГ, УКПГ тощо), та точки входу, через які газ подається безпосередньо з газових, газоконденсатних та нафтогазових родовищ по газорозподільчих мережах до споживачів населених пунктів та прямим споживачам по окремих газопроводах, значення температури точки роси вологи не повинно перевищувати значення температури газу.</i> <i>б – допускається не визначати значення температури точки роси вуглеводнів, якщо вміст вуглеводнів C5+вищі не перевищує 1,0 г/м³ або якщо молярна часта вуглеводнів C5+вищі не перевищує 0,03%. Для природного газу, який подається через точки входу, що розміщені на об'єктах у внутрішніх приєднаних мережах газовидобувних підприємств(промислових газопроводах, АГРС, ВРГ, УКПГ тощо), та точки входу, через які газ подається безпосередньо з газових, газоконденсатних та нафтогазових родовищ по газорозподільчих мережах до споживачів населених пунктів та прямим споживачам по окремих газопроводах, значення температури точки роси вуглеводнів не повинно перевищувати значення температури газу.</i>			

2. Природний газ, який подають споживачам, повинен бути одорованим відповідно до вимог цього Технічного регламенту. В окремих випадках, визначеними угодами виробників, імпортерів чи постачальників із споживачами, допускається/дозволяється подача неодорованого природного газу.

Мінімальна інтенсивність запаху одорованого природного газу для споживачів повинна бути не меншою за 3 бали за п'ятибальною шкалою:

0 - запах відсутній; 1 - запах дуже слабкий, невизначений; 2 - запах слабкий, але певний; 3 - запах помірний; 4 - запах сильний; 5 - запах дуже сильний.

Для природного газу промислового призначення інтенсивність запаху встановлюється за погодженням із споживачем.