

Додаток 8
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у
багатоквартирному будинку
(пункт 3 розділу IV)

Рекомендовані терміни усунення порушень,
виявлених під час виконання робіт з технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Відсутність герметичності з'єднань газопроводів – невідкладно.
 2. Невідповідність прокладання газопроводів вимогам проєктної документації – 4 тижні за умови герметичності газопроводів.
 3. Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи – 2 тижні.
 4. Необхідність заміни запірних пристроїв – 3 тижні за умови герметичності корпусу пристрою та за наявності ще одного запірного пристрою перед ним.
 5. Відсутність актів перевірок загальнобудинкових датчиків контролю довибухових концентрацій газу 20 відсоткової нижньої концентраційної межі поширення полум'я з виводом на колективну попереджувальну сигналізацію та на об'єднану диспетчерську службу (за наявності сигналізації) – 1 місяць.
 6. Строк на усунення інших порушень, які невраховані даним переліком, встановлюється з урахуванням безпечного функціонування системи газопостачання.
 7. Відсутність актів перевірок та очищення димвентканалів – 1 місяць.
-