

Акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентрально"



бул. Заводська 2, м. Кам'янське, 51925
т. (05692) 55-00-33
E-mail: Dtec@ukr.net

„04” 09 2023 р. № 4340/н

Міністерство енергетики України
kanc@mev.gov.ua

Про надання пропозицій
щодо перегляду НПСВ

Ознайомившись з проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок» (далі – проект розпорядження) з додатками, який оприлюднено 23.08.2023р. на сайті Міністерства енергетики України, АТ «Дніпровська ТЕЦ» надає свої пропозиції та зауваження до проекту розпорядження:

- Враховуючи оголошений в Україні військовий стан, ведення активної фази збройної агресії РФ, інфляційні процеси та падіння економіки, АТ «Дніпровська ТЕЦ» стикається з проблемою фінансування реконструкції старого обладнання та неможливістю пошуку інвесторів, готових інвестувати в будівництво нових сучасних спалювальних установок. Внаслідок чого вважаємо занадто малим відведений термін закриття/заміни спалювальних установок (котлоагрегати ст. №3,4,5,6,7,8,9,10) до 31 грудня 2025 року. Адже навіть за наявності сталих джерел фінансування розробка проектної документації з дотриманням усіх погоджувальних процедур та експертиз і реалізація будівництва з подальшим проведенням налагоджувальних робіт та отриманням дозвільної документації займе щонайменше 3 роки. Беручи до уваги той факт, що заміна старих спалювальних установок новими буде проводитися поступово, а не одночасно - процес такої заміни розтягнеться значно довше ніж до 31 грудня 2025 року. Пропонуємо в додатку 4 до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок в частині 1: «Спалювальні установки, які працюватимуть менше 20 тис. годин» в графі «Дата закриття/заміни незалежно від залишку годин напрацювання» фразу «не пізніше 31 грудня 2025 року» викласти в наступній редакції «не пізніше 3 років після закінченні дії військового стану»
- АТ «Дніпровська ТЕЦ» вважає вкрай недоцільним робити прив'язку закриття/заміни спалювальних установок на кінець календарного року, адже у разі об'єктивної неможливості виконати цю заміну до кінця року (через форс-мажорні обставини наприклад) ставиться під загрозу стале теплопостачання споживачів цілого міста. Пропонуємо робити прив'язку закриття/заміни спалювальних установок на дату закінчення опалювального періоду 09 квітня
- Також пропонуємо для підприємств з часткою Державного капіталу понад 50% розробити та внести окремим додатком до «Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок» дієвий механізм фінансування проектів з заміни великих спалювальних установок новими.

В.о. генерального директора
АТ «Дніпровська ТЕЦ»

ВикЗолотухін С.В.
0(569) 55-00-33

Олександр ГУДИМ

UB Міністерство енергетики
України

№1/16/28281-23 від 01.09.2023

арк.1

