

Звіт

про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23 травня 2014 року № 374 «Про затвердження Інструкції із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6–750 кВ»

1. Вид та назва регуляторного акту, дата його прийняття та номер.

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23 травня 2014 року № 374 «Про затвердження Інструкції із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6–750 кВ» (далі – Наказ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 року за № 842/25619.

Набрання чинності – 08 серпня 2014 року.

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Директорат електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міністерства енергетики України.

3. Цілі прийняття акту.

Визначення вимог до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках 6-750 кВ.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 13 жовтня 2025 року по 28 листопада 2025 року.

5. Тип відстеження.

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Методом одержання результатів є захист від перенапруг електроустановок підстанцій 220–750 кВ ПрАТ «НЕК «Укренерго».

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності Наказу здійснювалось шляхом аналізу роботи засобів захисту від перенапруг електроустановок підстанцій 220–750 кВ ПрАТ «НЕК «Укренерго».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.

Відсутність зауважень та скарг від суб'єктів господарювання щодо застосування положень Наказу свідчить про його практичну ефективність та відповідність потребам галузі.

Згідно з інформацією ПрАТ «НЕК «Укренерго», засоби захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6–750 кВ експлуатуються без істотних відмов і забезпечують належний рівень електричної міцності обладнання. Це сприяє стабільній роботі об'єднаної енергетичної системи України та запобігає виникненню пошкоджень внаслідок перенапруг.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Реалізація положень Наказу сприяла підвищенню надійності та безпеки роботи електроустановок напругою 6–750 кВ. Його вимоги ефективно застосовуються під час проектування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг, що забезпечує стабільну роботу обладнання та зменшує ризики виникнення аварійних ситуацій.

Наказ залишається актуальним, ефективним і досягає визначених цілей щодо забезпечення надійного функціонування енергетичного обладнання та підвищення рівня технологічної безпеки в галузі.

Міністр енергетики України

Світлана ГРИНЧУК